



**NOTAS:**  
 1 - OS COMPONENTOS DE ARMADURA E/OU EMPALME DAS ARMADURAS, ONDE NÃO INDICADO, SERÃO SOB 2 - NÃO SERÁ EMPALMADA EM CADA SEÇÃO MAIS DE 1/3 DA ARMADURA.

ZONA	AÇO	BETÃO (NP EN 206-1)					RECOBRIMENTO (cm)	
		CLASSE DE RESISTÊNCIA	CLASSE DE EXPOSIÇÃO	CLASSE ESTRUTURAL	Dmax (mm)	INDICE DE CLORETO	EXT.	INT.
ESTACAS	A 500 NR	C25/30	XC4	S3	20	0.40	5.00	5.00
SUPERESTRUTURA	A 500 NR	C25/30	XC3	S3	20	0.40	3.00	3.00

BETÃO DE REGULARIZAÇÃO C12/15 (XCO S3 Dm&20 Cl0.4) COM 0.10mm DE ESPESURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

INSTALAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS					
ANTE-PROJECTO		CORTES A-A E B-B			
Projectou	05/12/2014	Pedro Delgado	Desenho Nº:	Escalas:	
Desenhou	05/12/2014	Pedro Delgado	Des_15	Várias	
Revisou					
Verificou					
Aprovou			Substitui:		
Arquivo:			Subs. por:		