

SALA Nº	DESIGNAÇÃO	DENSIDADE ILUMINAÇÃO [W/m <sup>2</sup> ]	DISSIPAÇÃO EQUIP. [W]	OCUPAÇÃO [nº pessoas]	CAUDAL DE AR NOVO [l/s]	CAUDAL DE EXTRACÇÃO [l/s]
-01.01	Recepção e área de circulação	14	113	4	100	60,0
-01.02	Gabinete - Director	12	163	2	40	
-01.03	Sala de Reuniões	14	143	6	90	50,0
-01.04	I.S. (visitantes)	10	-			40,0
-01.05	Gabinete - Saúde	16	163	3	55	
-01.06	I.S. Gab. Saúde	10	-			25,0
-01.07	I.S. feminino	10	-			40,0
-01.08	I.S. masculino	10	-			40,0
-01.09	Gabinete - Administração	12	163	2	40	
-01.10	Sala de Estar	13	323	23	420	420,0
-01.11	Sala de Refeições 1	15	100	12	185	185
-01.12	Sala de Refeições 2	15	100	12	195	195
-01.13	Cozinha	13		4	65	85
-01.14	Circulação 1	5	-	1	25	
-01.15	Despensa de dia	3	-			30
-01.16	Químicos/Detergentes	3	-			20
-01.17	Vasilhame	3	-			20
-01.18	Armazém gen. alimentares	3	-			25
-01.19	Sala de Pessoal	13	100	8	115	75
-01.20	Distribuição	5	-	2	45	
-01.21	Rouparia de Sujos	3	-			35
-01.22	I.S./Balneário feminino	6	-	3	45	45
-01.23	I.S./Balneário masculino	6	-	3	45	45
-01.24	Área técnica 1	3	500	1	30	30
-01.25	Área técnica 2	3	500	1	30	
-01.26	Depósito de Lixo	3	-			90
00.01	Circulação 2	5	-	4	110	110
00.02	Suite (single) 00.01	12	100	1	30	
00.03	I.S. 00.01	10	-			30
00.04	Suite (single) 00.02	12	100	1	30	
00.05	I.S. 00.02	10	-			30
00.06	Suite (single) 00.03	12	100	1	30	
00.07	I.S. 00.03	10	-			30
00.08	Suite (single) 00.04	12	100	1	30	
00.09	I.S. 00.04	10	-			30
00.10	Suite (single) 00.05	12	100	1	30	
00.11	I.S. 00.05	10	-			30
00.12	Suite (double) 00.06	12	100	2	50	
00.13	I.S. 00.06	10	-			50,0

SALA Nº	DESIGNAÇÃO	DENSIDADE ILUMINAÇÃO [W/m <sup>2</sup> ]	DISSIPAÇÃO EQUIP. [W]	OCUPAÇÃO [nº pessoas]	CAUDAL DE AR NOVO [l/s]	CAUDAL DE EXTRACÇÃO [l/s]
00.14	Suite (double) 00.07	12	100	2	50	
00.15	I.S. 00.07	10	-			50
00.16	Suite (double) 00.08	12	100	2	50	
00.17	I.S. 00.08	10	-			50,0
00.18	Suite (double) 00.09	12	100	2	50	
00.19	I.S. 00.09	10	-			50
00.20	Suite (single) 00.10	12	100	1	30	
00.21	I.S. 00.10	10	-			30
00.22	Circulação 3	5	-	2	55	
00.23	Suite (single) 00.11	12	100	1	30	
00.24	I.S. 00.11	10	-			30
00.25	Suite (double) 00.12	12	100	2	50	
00.26	I.S. 00.12	10	-			50
00.27	Rouparia comum 0.1	3	-			30
00.28	Zona de sujos 0.1	3	-			30
00.29	Circulação 4	5	-	1	30	
00.30	I.S./Banho de ajuda 0.1	10	-	2	40	40
00.31	Sala de Estar/Copa 0.1	15	100	10	180	205
01.01	Circulação 5	5	-	4	110	110
01.02	Suite (single) 01.01	12	100	1	30	
01.03	I.S. 01.01	10	-			30
01.04	Suite (single) 01.02	12	100	1	30	
01.05	I.S. 01.02	10	-			30
01.06	Suite (single) 01.03	12	100	1	30	
01.07	I.S. 01.03	10	-			30
01.08	Suite (single) 01.04	12	100	1	30	
01.09	I.S. 01.04	10	-			30
01.10	Suite (single) 01.05	12	100	1	30	
01.11	I.S. 01.05	10	-			30
01.12	Suite (double) 01.06	12	100	2	50	
01.13	I.S. 01.06	10	-			50
01.14	Suite (double) 01.07	12	100	2	50	
01.15	I.S. 01.07	10	-			50
01.16	Suite (double) 01.08	12	100	2	50	
01.17	I.S. 01.08	10	-			50
01.18	Suite (double) 01.09	12	100	2	50	
01.19	I.S. 01.09	10	-			50
01.20	Suite (single) 01.10	12	100	1	30	
01.21	I.S. 01.10	10	-			30
01.22	Circulação 6	5	-	2	55	
01.23	Suite (single) 01.11	12	100	1	30	

SALA Nº	DESIGNAÇÃO	DENSIDADE ILUMINAÇÃO [W/m <sup>2</sup> ]	DISSIPACÃO EQUIP. [W]	OCUPAÇÃO [nº pessoas]	CAUDAL DE AR NOVO [l/s]	CAUDAL DE EXTRACÇÃO [l/s]
01.24	I.S. 01.11	10	-			30
01.25	Suite (double) 01.12	12	100	2	50	
01.26	I.S. 01.12	10	-			50
01.27	Rouparia comum 1.1	3	-			30
01.28	Zona de sujos 1.1	3	-			30
01.29	Circulação 7	5	-	1	30	
01.30	I.S./Banho de ajuda 1.1	10	-	2	40	40
01.31	Sala de Estar/Copa 1.1	15	100	7	125	150