

DADOS AVAC

Sala Nº	Designação	Densidade de Iluminação (W/m ²)	Dissipação Equipamento			Ar Novo (l/s)	Infiltrações (l/s)	Fugas (l/s)	Extracção geral (l/s)	Extracção localizada (l/s)	Obs.
			Equip. (W)	Simult.	Carga (W)						
-01.01	Recepção e área de	14	113	1	113	100	150	190	0	60	Desktop (manufacturer B - model A) + Flat panel (manufacturer X - model B)
-01.02	Gabinete - Director	12	163	1	163	40		40	0	0	computador, multifunções (small), fax (small)
-01.03	Sala de Reuniões	14	143	1	143	90		40	0	50	computador, multifunções (small)
-01.04	I.S. (visitantes)	10	-	-	-		40		0	40	
-01.05	Gabinete - Saúde	16	163	1	163	55		55	0	0	computador, multifunções (small), fax (small)
-01.06	I.S. Gab. Saúde	10	-	-	-		55		30	25	
-01.07	I.S. feminino	10	-	-	-		40		0	40	
-01.08	I.S. masculino	10	-	-	-		40		0	40	
-01.09	Gabinete - Administração	12	163	1	163	40		40	0	0	computador, multifunções (small), fax (small)
-01.10	Sala de Estar	13	323	1	323	420			0	420	computador, impressora, tv
-01.11	Sala de Refeições 1	15	100	1	100	185			0	185	tv
-01.12	Sala de Refeições 2	15	100	1	100	195			0	195	tv
-01.13	Cozinha	13				65	20		0	85	banho maria, café, sumos, micoondas..
-01.14	Circulação 1	5	-	-	-	25		25	0	0	
-01.15	Despensa de dia	3	-	-	-		30		0	30	
-01.16	Químicos/Detergentes	3	-	-	-		20		0	20	
-01.17	Vasilhame	3	-	-	-		20		0	20	
-01.18	Armazém gen. alimentares	3	-	-	-		25		0	25	
-01.19	Sala de Pessoal	13	100	1	100	115		40	0	75	tv
-01.20	Distribuição	5	-	-	-	45		45	0	0	
-01.21	Rouparia de Sujos	3	-	-	-		35		0	35	
-01.22	I.S./Balneário feminino	6	-	-	-	45			0	45	
-01.23	I.S./Balneário masculino	6	-	-	-	45			0	45	
-01.24	Área técnica 1	3	500	1	500	30			0	30	
-01.25	Área técnica 2	3	500	1	500	30			0	30	
-01.26	Depósito de Lixo	3	-	-	-				-90	90	refrigerado
00.01	Circulação 2	5	-	-	-	110			0	110	
00.02	Suite (single) 00.01	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.03	I.S. 00.01	10	-	-	-		30		0	30	
00.04	Suite (single) 00.02	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.05	I.S. 00.02	10	-	-	-		30		0	30	
00.06	Suite (single) 00.03	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.07	I.S. 00.03	10	-	-	-		30		0	30	
00.08	Suite (single) 00.04	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.09	I.S. 00.04	10	-	-	-		30		0	30	
00.10	Suite (single) 00.05	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.11	I.S. 00.05	10	-	-	-		30		0	30	
00.12	Suite (double) 00.06	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
00.13	I.S. 00.06	10	-	-	-		50		0	50	
00.14	Suite (double) 00.07	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
00.15	I.S. 00.07	10	-	-	-		50		0	50	
00.16	Suite (double) 00.08	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
00.17	I.S. 00.08	10	-	-	-		50		0	50	
00.18	Suite (double) 00.09	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
00.19	I.S. 00.09	10	-	-	-		50		0	50	
00.20	Suite (single) 00.10	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.21	I.S. 00.10	10	-	-	-		30		0	30	
00.22	Circulação 3	5	-	-	-	55		55	0	0	
00.23	Suite (single) 00.11	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
00.24	I.S. 00.11	10	-	-	-		30		0	30	
00.25	Suite (double) 00.12	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
00.26	I.S. 00.12	10	-	-	-		50		0	50	
00.27	Rouparia comum 0.1	3	-	-	-		30		0	30	
00.28	Zona de sujos 0.1	3	-	-	-		30		0	30	
00.29	Circulação 4	5	-	-	-	30	30	60	0	0	
00.30	I.S./Banho de ajuda 0.1	10	-	-	-	40			0	40	
00.31	Sala de Estar/Copa 0.1	15	100	1	100	180	25		0	205	tv

DADOS AVAC

Sala Nº	Designação	Densidade de Iluminação (W/m ²)	Dissipação Equipamento			Ar Novo (l/s)	Infiltrações (l/s)	Fugas (l/s)	Extracção geral (l/s)	Extracção localizada (l/s)	Obs.
			Equip. (W)	Simult.	Carga (W)						
01.01	Circulação 5	5	-	-	-	110			0	110	
01.02	Suite (single) 01.01	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.03	I.S. 01.01	10	-	-	-		30		0	30	
01.04	Suite (single) 01.02	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.05	I.S. 01.02	10	-	-	-		30		0	30	
01.06	Suite (single) 01.03	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.07	I.S. 01.03	10	-	-	-		30		0	30	
01.08	Suite (single) 01.04	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.09	I.S. 01.04	10	-	-	-		30		0	30	
01.10	Suite (single) 01.05	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.11	I.S. 01.05	10	-	-	-		30		0	30	
01.12	Suite (double) 01.06	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
01.13	I.S. 01.06	10	-	-	-		50		0	50	
01.14	Suite (double) 01.07	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
01.15	I.S. 01.07	10	-	-	-		50		0	50	
01.16	Suite (double) 01.08	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
01.17	I.S. 01.08	10	-	-	-		50		0	50	
01.18	Suite (double) 01.09	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
01.19	I.S. 01.09	10	-	-	-		50		0	50	
01.20	Suite (single) 01.10	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.21	I.S. 01.10	10	-	-	-		30		0	30	
01.22	Circulação 6	5	-	-	-	55		55	0	0	
01.23	Suite (single) 01.11	12	100	1	100	30		30	0	0	tv
01.24	I.S. 01.11	10	-	-	-		30		0	30	
01.25	Suite (double) 01.12	12	100	1	100	50		50	0	0	tv
01.26	I.S. 01.12	10	-	-	-		50		0	50	
01.27	Rouparia comum 1.1	3	-	-	-		30		0	30	
01.28	Zona de sujos 1.1	3	-	-	-		30		0	30	
01.29	Circulação 7	5	-	-	-	30	30		60	0	
01.30	I.S./Banho de ajuda 1.1	10	-	-	-	40			40	0	
01.31	Sala de Estar/Copa 1.1	15	100	1	100	125	25		0	150	tv
	Totais	-	4.968	-	4.968	3.220				3.240	