

cliente: MIGUEL VIVEIROS
obra: Edifício na Rua do Carmo
local: Funchal - Madeira

n.º Obra: 11023
Leitura: L10
data: 15.12.2011

Leituras

alvo	06.10.2011			Leitura			15.12.2011			diferencial			nível alerta
	zeragem	M	P	Z	M	P	Z	M	P	Z			
A1	997,2967	2025,0855	96,4788	997,3012	2025,0809	96,4747	-4,5	4,6	4,2	1			
A2	1009,1982	2039,0527	94,3202	1009,1998	2039,0499	94,3191	-1,6	2,8	1,1	1			
A3	1017,8365	2049,2499	94,6060	1017,8358	2049,2498	94,6067	0,6	0,1	-0,7	1			
A4	1023,3970	2054,0750	94,7306	1023,3956	2054,0741	94,7306	1,4	0,9	0,0	1			
A5	1025,8115	2047,1110	97,0607	1025,8089	2047,1104	97,0599	2,6	0,5	0,8	1			
A6	1023,5518	2034,5399	97,7302	1023,5496	2034,5379	97,7314	2,3	2,0	-1,2	1			
A7	1021,3735	2022,7012	97,9721	1021,3711	2022,7002	97,9734	2,3	1,0	-1,4	1			
A8	1019,4089	2011,9912	97,8107	1019,4057	2011,9912	97,8112	3,2	0,1	-0,5	1			
A9	1016,8764	1999,9693	97,8055	1016,8749	1999,9687	97,8062	1,5	0,6	-0,7	1			
A10	1012,7220	1995,8998	97,7629	1012,7228	1995,9000	97,7624	-0,8	-0,3	0,5	1			
A11	1006,4962	1998,1859	97,9553	1006,4961	1998,1877	97,9530	0,0	-1,8	2,3	1			
A12	992,8750	2003,1921	97,8005	992,8779	2003,1933	97,7993	-2,9	-1,2	1,2	1			
A13	1009,3092	2039,2032	90,0595	1009,3094	2039,2003	90,0593	-0,2	3,0	0,2	1			
A14	1017,6844	2049,0765	90,0801	1017,6826	2049,0747	90,0794	1,8	1,9	0,7	1			
A15	1023,3138	2054,0650	89,6535	1023,3124	2054,0660	89,6533	1,5	-1,0	0,1	1			
A16	1025,8914	2047,5157	90,1261	1025,8894	2047,5174	90,1263	2,0	-1,8	-0,3	1			
A17	1023,5007	2034,2674	90,7103	1023,4994	2034,2663	90,7106	1,4	1,1	-0,2	1			
A18	1021,4199	2022,9567	90,8283	1021,4210	2022,9556	90,8292	-1,1	1,1	-0,9	1			
A19	1019,3168	2011,6630	90,8119										
A20	1016,8515	1999,8234	90,9618										
A21	1012,4230	1996,0323	92,9865										
A22	1006,6143	1998,1608	92,8979	1006,6158	1998,1613	92,8972	-1,4	-0,5	0,7	1			