

DESIGN.	COND. REQUERIDAS			AR NOVO TOTAL	EXTRACÇÃO	P. REL.
	FRIO	CALOR	VENT.	m3/h	m3/h	
<b>PISO -1 (P1)</b>				2895	2826,5	
P-1.01 Economato			x		200	-
P-1.02 Sala formação 1	x	x	x	1500	1050	+
P-1.03 Hall circulação	x	x	x	60	42	+
P-1.04 Arquivo			x		100	-
P-1.05 Circulação	x	x	x	60	42	+
P-1.07 I.S.M.			x		100	-
P-1.08 Sala formação 2	x	x	x	960	672	+
P-1.09 I.S.F.			x		100	-
P-1.10 I.S.Def.			x		100	-
P-1.13 B.Água			x		200	
P-1.14 ESTACIONAMENTO			x			
P-1.16 Agência Bancária 1	x	x	x	315	220,5	+
<b>PISO 0 (P0)</b>				1975	1848,5	
P0.01 Hall Entrada VIP	x	x	x	60	42	+
P0.02 Entrada geral	x	x	x	90	63	+
P0.04 Hall circulação	x	x	x	60	42	+
P0.06 Circulação	x	x	x	30	21	+
P0.09 I.S.F.			x		40	-
P0.10 I.S.Def.			x		40	-
P0.11 I.S.M.			x		40	-
P0.12 Circulação			x		40	-
P0.14 Secretaria Geral	x	x	x	180	126	+
P0.15 Balcão B	x	x	x	60	42	+
P0.16 Serviços sociais RH	x	x	x	70	49	+
P0.17 Escadas	x	x	x	60	42	+
P0.18 Farmácia	x	x	x	70	49	+
P0.19 Agência Bancária	x	x	x	385	269,5	+
P0.23 Comércio 01	x	x	x	420		+
P0.24 I.S.			x		60	-
P0.25 Agência Bancária	x	x	x	245	171,5	+
P0.26 I.S.			x		180	-
P0.27 I.S.			x		180	-
P0.28 Arrumos			x			
P0.29 Comércio 02	x	x	x	245	171,5	+
P0.30 Arrumos			x			
P0.31 I.S.			x		60	-
P0.32 I.S.			x		60	-
P0.33 I.S.			x		60	-
P0.34 Arrumos			x			
<b>ENTREPISO (EP)</b>				5315	5210	
EP0/1.01 Refeitório	x	x	x	1680		+
EP0/1.02 Hall	x	x	x	60		+
EP0/1.04 Escadas	x	x	x	120	84	+
EP0/1.05 Refeitório	x	x	x	1540		+
EP0/1.06 I.S.F.			x		350	-
EP0/1.07 I.S.M.			x		350	-
EP0/1.08 I.S.Def.			x		150	-
EP0/1.09 Copa Suja			x		250	-
EP0/1.12 Cozinha	x	x	x	60	2400	-

EP0/1.13 Self Service	x	x	x	175		+
EP0/1.16 Comércio 01	x	x	x	875	612,5	+
EP0/1.17 Comércio 02	x	x	x	420	294	+
EP0/1.19 Agência Bancária	x	x	x	385	269,5	+
EP0/1.26 I.S.			x		150	-
EP0/1.27 I.S.			x		150	-
EP0/1.28 Arrumos			x			
EP0/1.30 Arrumos			x			
EP0/1.31 I.S.			x		150	
<b>PISO 1 (P1)</b>				4590	4523,5	
P1.01 Hall circulação	x	x	x	60	42	+
P1.07 Sala Reuniões	x	x	x	490	343	+
P1.08 Recepção	x	x	x	60		+
P1.09 Hall	x	x	x	60		+
P1.12 Reunião	x	x	x	210		+
P1.13 Circulação			x		250	-
P1.14 DAP Gabinete	x	x	x	35	24,5	+
P1.15 DAP Open Space	x	x	x	385	269,5	+
P1.16 DAP Gabinete	x	x	x	560		+
P1.17 DAP	x	x	x	560	392	+
P1.18 I.S.F.			x		120	-
P1.19 I.S.M.			x		120	-
P1.20 Copa			x		80	-
P1.21 Arquivo			x		80	-
P1.25 A.R.L.			x		80	-
P1.26 I.S.F.			x		120	-
P1.27 I.S.M.			x		120	-
P1.28 I.S.Def.			x		100	-
P1.29 Copa	x	x	x	175	180	-
P1.30 Reprografia	x	x	x	35	24,5	+
P1.31 DAP Open Space	x	x	x	560	392	+
P1.32 Sala reserva	x	x	x	70	49	+
P1.33 DAP Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P1.34 DAP Open Space	x	x	x	280	196	+
P1.35 DAP Open Space	x	x	x	70	49	+
P1.36 DAP Gabinete Direcção	x	x	x	105	73,5	+
P1.37 Sala Reuniões	x	x	x	350	245	+
P1.38 Circulação			x		1100	-
P1.39 Reunião	x	x	x	210		+
P1.40 Reunião	x	x	x	210		+
<b>PISO 2 (P2)</b>				4590	4523,5	
P2.01 Hall circulação	x	x	x	60	42	+
P2.07 Sala Reuniões	x	x	x	490	343	+
P2.08 Recepção	x	x	x	60		+
P2.09 Hall	x	x	x	60		+
P2.12 Reunião	x	x	x	210		+
P2.13 Circulação			x		250	-
P2.14 GID Gabinete	x	x	x	35	24,5	+
P2.15 GID Open Space	x	x	x	385	269,5	+
P2.16 GID Gabinete	x	x	x	560		+
P2.17 GID	x	x	x	560	392	+
P2.18 I.S.F.			x		120	-

P2.19 I.S.M.			x		120	-
P2.20 Copa			x		80	-
P2.21 Arquivo			x		80	-
P2.25 A.R.L.			x		80	-
P2.26 I.S.F.			x		120	-
P2.27 I.S.M.			x		120	-
P2.28 I.S.Def.			x		100	-
P2.29 Copa	x	x	x	175	180	-
P2.30 Reprografia	x	x	x	35	24,5	+
P2.31 GID Open Space	x	x	x	560	392	+
P2.32 Sala reserva	x	x	x	70	49	+
P2.33 GID Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P2.34 GID Open Space	x	x	x	280	196	+
P2.35 GID Open Space	x	x	x	70	49	+
P2.36 GID Gabinete Direcção	x	x	x	105	73,5	+
P2.37 Sala Reuniões	x	x	x	350	245	+
P2.38 Circulação			x		1100	-
P2.39 Reunião	x	x	x	210		+
P2.40 Reunião	x	x	x	210		+
<b>PISO 3 (P3)</b>				4590	4523,5	
P3.01 Hall circulação	x	x	x	60	42	+
P3.07 Sala Reuniões	x	x	x	490	343	+
P3.08 Recepção	x	x	x	60		+
P3.09 Hall	x	x	x	60		+
P3.12 Reunião	x	x	x	210		+
P3.13 Circulação			x		250	-
P3.14 SEG Gabinete	x	x	x	35	24,5	+
P3.15 SEG Open Space	x	x	x	385	269,5	+
P3.16 SEG Gabinete	x	x	x	560		+
P3.17 SEG	x	x	x	560	392	+
P3.18 I.S.F.			x		120	-
P3.19 I.S.M.			x		120	-
P3.20 Copa			x		80	-
P3.21 Arquivo			x		80	-
P3.25 A.R.L.			x		80	-
P3.26 I.S.F.			x		120	-
P3.27 I.S.M.			x		120	-
P3.28 I.S.Def.			x		100	-
P3.29 Copa	x	x	x	175	180	-
P3.30 Reprografia	x	x	x	35	24,5	+
P3.31 SEG Open Space	x	x	x	560	392	+
P3.32 Sala reserva	x	x	x	70	49	+
P3.33 SEG Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P3.34 SEG Open Space	x	x	x	280	196	+
P3.35 SEG Open Space	x	x	x	70	49	+
P3.36 SEG Gabinete Direcção	x	x	x	105	73,5	+
P3.37 Sala Reuniões	x	x	x	350	245	+
P3.38 Circulação			x		1100	-
P3.39 Reunião	x	x	x	210		+
P3.40 Reunião	x	x	x	210		+
<b>PISO 4 (P4)</b>				4590	4523,5	
P4.01 Hall circulação	x	x	x	60	42	+

P4.07 Sala Reuniões	x	x	x	490	343	+
P4.08 Recepção	x	x	x	60		+
P4.09 Hall	x	x	x	60		+
P4.12 Reunião	x	x	x	210		+
P4.13 Circulação			x		250	-
P4.14 DFD Gabinete	x	x	x	35	24,5	+
P4.15 DFD Open Space	x	x	x	385	269,5	+
P4.16 DFD Gabinete	x	x	x	560		+
P4.17 DFD	x	x	x	560	392	+
P4.18 I.S.F.			x		120	-
P4.19 I.S.M.			x		120	-
P4.20 Copa			x		80	-
P4.21 Arquivo			x		80	-
P4.25 A.R.L.			x		80	-
P4.26 I.S.F.			x		120	-
P4.27 I.S.M.			x		120	-
P4.28 I.S.Def.			x		100	-
P4.29 Copa	x	x	x	175	180	-
P4.30 Reprografia	x	x	x	35	24,5	+
P4.31 DFD Open Space	x	x	x	560	392	+
P4.32 Sala reserva	x	x	x	70	49	+
P4.33 DFD Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P4.34 DFD Open Space	x	x	x	280	196	+
P4.35 DFD Open Space	x	x	x	70	49	+
P4.36 DFD Gabinete Direcção	x	x	x	105	73,5	+
P4.37 Sala Reuniões	x	x	x	350	245	+
P4.38 Circulação			x		1100	-
P4.39 Reunião	x	x	x	210		+
P4.40 Reunião	x	x	x	210		+
<b>PISO 5 (P5)</b>				<b>4590</b>	<b>4523,5</b>	
P5.01 Hall circulação	x	x	x	60	42	+
P5.07 Sala Reuniões	x	x	x	490	343	+
P5.08 Recepção	x	x	x	60		+
P5.09 Hall	x	x	x	60		+
P5.12 Reunião	x	x	x	210		+
P5.13 Circulação			x		250	-
P5.14 DAV Gabinete	x	x	x	35	24,5	+
P5.15 DAV Open Space	x	x	x	385	269,5	+
P5.16 DAV Gabinete	x	x	x	560		+
P5.17 DAV	x	x	x	560	392	+
P5.18 I.S.F.			x		120	-
P5.19 I.S.M.			x		120	-
P5.20 Copa			x		80	-
P5.21 Arquivo			x		80	-
P5.25 A.R.L.			x		80	-
P5.26 I.S.F.			x		120	-
P5.27 I.S.M.			x		120	-
P5.28 I.S.Def.			x		100	-
P5.29 Copa	x	x	x	175	180	-
P5.30 Reprografia	x	x	x	35	24,5	+
P5.31 DAV Open Space	x	x	x	560	392	+
P5.32 Sala reserva	x	x	x	70	49	+

P5.33 DAV Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P5.34 DAV Open Space	x	x	x	280	196	+
P5.35 DAV Open Space	x	x	x	70	49	+
P5.36 DAV Gabinete Direcção	x	x	x	105	73,5	+
P5.37 Sala Reuniões	x	x	x	350	245	+
P5.38 Circulação			x		1100	-
P5.39 Reunião	x	x	x	210		+
P5.40 Reunião	x	x	x	210		+
<b>PISO 6 (P6)</b>				<b>3895</b>	<b>3861,5</b>	
P6.01 Hall circulação	x	x	x	30		+
P6.03 I.S.M.			x		120	-
P6.04 I.S.F.			x		120	-
P6.08 Open Space	x	x	x	560	392	+
P6.11 Copa	x	x	x	175	122,5	-
P6.12 I.S.Def.			x		100	-
P6.13 I.S.M.			x		120	-
P6.14 I.S.F.			x		120	-
P6.16 Open Space	x	x	x	560	392	+
P6.17 A.R.L.			x		80	-
P6.18 Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P6.19 Sala reuniões	x	x	x	280	196	+
P6.23 Gabinete administração	x	x	x	105	73,5	+
P6.24 Gabinete administração	x	x	x	105	73,5	+
P6.25 Secretariado administração	x	x	x	105	73,5	+
P6.26 Gabinete administração	x	x	x	105	73,5	+
P6.27 Circulação			x		80	-
P6.28 Recepção	x	x	x	60		+
P6.29 Hall circulação	x	x	x	60		+
P6.32 Sala reuniões magna1	x	x	x	385	269,5	+
P6.33 Circulação			x		80	-
P6.34 Secretariado PCA	x	x	x	70	49	+
P6.35 Gabinete PCA	x	x	x	175	122,5	+
P6.36 Ante-câmara			x		60	-
P6.37 I.S. Gabinete PCA			x		60	-
P6.38 Gabinete Adjunto PCA	x	x	x	105	73,5	+
P6.42 Gabinete	x	x	x	105	73,5	+
P6.43 Ginásio	x	x	x	140	98	+
P6.44 Baneário M			x		110	-
P6.45 Baneário F			x		110	-
P6.46 I.S. Baneários			x		80	-
P6.47 Sala reuniões magna2	x	x	x	665	465,5	+
<b>TOTAL</b>				<b>37030</b>	<b>36364</b>	