



1. O triplo das Tubogens deverá ser compatibilizado com as restantes especialidades e com os elementos estruturais e/ou arquitectónicos, tais como secadas, vigas ou pilares, sendo a sua representação meramente esquemática.

2.0 Esgoto de Condensados deverá, relativamente à distribuição, acompanhar as restantes Tubagens.

3. A drenagem de condensados far-se-á através de Rede de Tubos em PVC Ø32mm com pendente ($>1\%$) sendo todas as interligações das redes de drenagem de condensados devidamente sifonadas, ligada ao esgoto pluvial mais próximo.

4. A drenagem de condensados dos unidades de arrefecimento de água quente, em tecto falso far-se-á em tecto falso.

5. Devem ser considerados compensadores nos locais de atravessamento de juntas de dilatação.

alfa3

aiac Planejamento, Arquitetura, Engenharia, Estudos e Projetos Ltda
Rua Alexandre Braga nº 19 /c/ esq. - 1150 LISSOA Telefone/Fax 213 544 776
alia3.proj@netcabo.pt

02